Puhastatav ja korrastatav sademeveekraav L=14m

KOK-5 3.15 1)1.95 De800 D800

Rannaiidu tee 17
89002: 002: 0790

De800 L=8.0

300ø 3.08 2.00-1.79

KOK-6 3.10 1.16 1)1.94 De800 D800

Rannaiidu tee 26
89002: 002: 0019

Puhastatav ja korrastatav sademeveekraav L=50m

KOK-7 3.55 1.65 1)1.90 De800 D800

Rannaiidu tee 24
89002: 002: 0090

SK-7EV 3.70 1.80 1)1.90 De800 2)1.90 De200 3)1.90 De800 4)1.90 De200 PE 1200/500

KOK-8 3.55 1.67 1)1.88 De800 D800

Rannaiidu tee 22
89002: 002: 0080

Puhastatav ja korrastatav sademeveetorustiku suue

Rannaiidu tee 20
89002: 002: 0270

Puhastatav ja korrastatav sademeveekraav L=118m

Rannaiidu tee 18
89002: 002: 0390

Kasteheina tee 56
89002: 006: 0210

Puhastatav ja korrastatav sademeveetorustiku suue

Rannaiidu tee 16
89002: 002: 0070

Kuivenduskraav korrastada ja puhastada 38m ulatuses. Kraavi põhi ja nõlvad kindlustrada murukärg IG 40. Kärg täita killustikuga fraktsioon 0-32.

Kaevu paigaldada harule 2 tagasivooluklapp

SK-9aEV 3.10 1.20 1)1.90 De200 2)1.90 De200 PE 400/315

SK-10EV 3.20 1.37 1)1.83 De1000 2)1.83 De160 3)1.83 De160 PE1500/630

89002: 002: 0890
Rannaiidu tee 12

KOK-9 3.10 1.22 1)1.88 De1000 1000

89002: 002: 0009
Rannaiidu tee 14

89002: 006: 0020
Kasteheina tee 54

Taastatav teekatend

Torustikud hülsis
Riigimaantee T-11251 Viimsi-Rohuneeme (89001:024:0002)
Rohuneeme tee 55b ja Rohuneeme tee 48E vahel- 3,212km

Sademeveetruup DN1000 L=30m
Torustik on ettenähtud rajada kinnisel meetodil

89001: 003: 1503
Rohuneeme tee 57b

89002: 002: 1030
Rannaiidu tee 10

KOK-12 3.50 1.74 1)1.76 De1000 D1000

Toru suue kindlustada kivilaotisega. Suudmele paigaldada tagasivooluklapp

D-4 3.10 1.00 1)2.10 De160 2)2.10 De160 PE 400/315

D-2 3.35 1.05 1)2.30 De250 2)2.30 De250 PE 400/315

D-3 3.30 0.95 1)2.35 De250 PE 400/315

SK-8EV 3.30 1.44 1)1.86 De1000 2)1.86 De1000 3)2.10 De110 4)2.10 De1000 PE1500/630

Kasteheina tee

Puhastatav ja korrastatav sademeveekraav L=26m

SK-13EV 4.40 2.70 1)1.70 De1000 2)1.70 De1000 PE 1500/630

SK-12EV 4.00 2.25 1)1.75 De1000 2)1.75 De1000 PE1500/630

Toru suue kindlustada kivilaotisega. Suudmele paigaldada tagasivooluklapp

89002: 002: 0001
Rohuneeme tee

SK-11EV 3.20 1.41 1)1.79 De1000 2)2.00 De160 3)2.00 De160 4)1.79 De1000 5)2.09 De160 PE 1500/630

KOK-11 3.25 1.46 1)1.79 De1000 D1000

Kaevu paigaldada harule 2,3,5 tagasivooluklapp

SK-9EV 3.10 1.26 1)1.84 De1000 2)1.84 De200 3)1.84 De1000 PE 1000/500

89001: 024: 0005
11251 Viimsi–Rohuneeme tee

89002: 002: 1310
Rannakalda tee 24

89002: 002: 1270
Rannakalda tee 22

89002: 002: 0360
Rannakalda tee 20

89002: 002: 0690
Rannakalda tee 18

89002: 001: 0012
Rannavälja põik 31

Rannavälja põik 31a
89002: 001: 0013

SK-6 3.00 1)2.14 De630 2)2.14 De630 PE 630/500

KV-2 3.50 1)2.30 De630 PE 630/500

SK-1EV 3.50 1.26 1)2.24 De630 2)2.24 De630 3)2.41 De630 PE 1500/500

Üm 100 %
27025 m²
3308 m²
50
31.0

KOK-1 3.10 0.99 1)2.11 De800 D800

SK-2EV 3.20 1.10 1)2.10 De800 2)2.10 De800 3)2.10 De630 PE 1200/500

KOK-2 3.20 1.11 1)2.09 De800 D800

89002: 002: 0670
Rannavalli tee 19

Puhastatav ja korrastatav sademeveekraav L=41m

Rannavalli tee 15
89002: 002: 1070

89002: 006: 0410
Ristikheina tee 1

KOK-3 3.25 1.20 1)2.05 De800 D800

Rannavalli tee 25
89002: 002: 1250

89002: 006: 0130
Ristikheina tee 3

SK-5EV 3.55 1.54 1)2.01 De800 2)2.01 De800 PE 1000/500

SK-4ev 3.45 1.43 1)2.02 De800 2)2.02 De800 PE 1000/500

SK-3EV 3.45 1.42 1)2.03 De800 2)2.20 De630 3)2.03 De800 PE 1000/500

SK-6EV 3.60 1.60 1)2.00 De800 2)2.00 De800 PE 1000/500

89002: 002: 0020

Ristikheina tee 5
89002: 006: 0390

89002: 006: 0490
AU Ühing

KOK-4 3.00 1.03 1)1.97 De800 D800

Puhastatav ja korrastatav sademeveekraav L=14m

KOK-5 3.15 1)1.95 De800 D800

Rannaiidu tee 17
89002: 002: 0790

De800 L=8.0

300ø 3.08 2.00-1.79

Ristikheina tee 2
89002: 006: 0160

Tee ja torustike ristumise skeem

Riigimaantee T-11251 Viimsi-Rohuneeme (89001:024:0005)
Rohuneeme küla, Püünsi küla, Pringi küla, Miiduranna küla
Rohuneeme tee 55e ja Rohuneeme tee 48e vahel -3,212km
TORUSTIK RAJATAKSE KINNISEL MEETODIL



MÄRKUSED:
1. Märkused ja kirjeldused ehitustööde kohta vt. seletuskirjast;
2. Planeeritud kinnistutel kasutada sademevee taaskasutus ja immutussüsteeme;
3. Sademevee koguste ühtlustamisel lubada kinnistult sademevee ühiskanalisatsiooni juhtimisel kuni 2l/s vooluhulka.
4. Teedelt ja platsidelt suunata vertikaalplaneerimisega sademevesi haljasaladele ja sealt juhtida see läbi restkaevude või imbpeenarde sademevee kanalisatsiooni;

Projekteeritud tehnovõrgud:

- korrastatav kuivenduskraav
- projekteeritud drenaažitorustik
- projekteeritud sademeveetorustik/ sademeveetruubid
- projekteeritud uus kuivenduskraav

Projekteerija: EKORE www.ekore.ee Reg.nr:11000919 EEP000610 EEP000117 MP-0098-00 Veljekese küla Vändra vald Pärnumaa ekore@ekore.ee www.ekore.ee Tel.+372 52 91572		**Tellija:** Numera Eesti OÜ/Hendrik Pukk	
		Objekti nimetus: Viimsi vald, Pringi küla Andrese, Ees-Madise, Puuliekivi, Reformimaja riigimaa, Uus-Mardi, Uustalumetsa, Ees-Kasti Kastimetsa, Taga-Kasti, Mardi, Suuralumetsa, Ado, Taga-Madise ja Uus-Andrese DP	
		Töö nimi: Detailplaneeringuala sademevee kogumise ja ärajuhtimise skeem	
		Joonise nimi: Sademevee torustike ja ees-voolukraavide plaaniline lahendus	
Töö nr: EP-113/19	**Joonis:** VK-4-01-1	**Jooniste arv:** 2	**Projekteeris:** Eero Antons — **Allkiri**
Staadium: DP	**Mõõtkava:** M 1:1000	**Kuupäev:** 29.12.2019	**Kontrollis:** Silja Karro — **Allkiri**