la

Leppneeme küla

Tammneeme küi

RP-Sadama
Q=5,50 l/s
H=12,00 m

Leppneeme tee 35 DP:
2 üksikelamut

VKJ

PK Karusambla (16557)

RP-Lepalinnu
Q=16,40l/s
H=28,80 m

RP-Leppsilla
Q=5,00 l/s
H=6,40 m

RP-Neemesauna
Q=5,00 l/s
H=6,40 m

RP-Roosimetsa
Q=5,00 l/s
H=6,40 m

RP-Kilgemäe
Q=14,90 l/s
H=15,90 m

RP-Merekivi
Q=5,00 l/s
H=6,40 m

RP-Parnapuu
Q=5,00 l/s
H=6,40 m

RP-Kiviaia
Q=5,00 l/s
H=6,40 m

RP-Sarapiku
Q=5,40 l/s
H=7,80 m

Polendiku MÜ DP

RP-Lutika
Q=8,00 l/s
H=18,00 m

RP-Luhaväljа
Q=6,70 l/s
H=6,90 m

RP-Teigari
Q=18,00 l/s
H=26,30 m

TINGMÄRGID:

- olemasolev reoveetorustik
- olemasolev reovee survetorustik
- olemasolev veetorustik
- olemasolev toorveetorustik
- olemasolev reovee vaakumtorustik
- planeeritav reovee torustik (lühiajaline programm)
- planeeritav reovee survetorustik (lühiajaline programm)
- planeeritav reovee vaakumtorustik (lühiajaline programm)
- planeeritav veetorustik (lühiajaline programm)
- planeeritav reovee vaakumtorustik (lühiajaline programm)
- planeeritav reoveetorustik (pikaajaline programm)
- planeeritav reovee survetorustik (pikaajaline programm)
- planeeritav reovee vaakumtorustik (pikaajaline programm)
- planeeritav veetorustik (pikaajaline programm)
- rekonstruaaritav reovee torustik (lühiajaline programm)
- rekonstrueeritav veetorustik (lühiajaline programm)
- rekonstrueeritav reovee survetorustik (lühiajaline programm)
- rekonstrueeritav reoveetorustik (pikaajaline programm)
- rekonstrueeritav reovee survetorustik (pikaajaline programm)
- rekonstrueeritav veetorustik (pikaajaline programm)
- planeeritav reovee torustik (arendaja)
- planeeritav reovee survetorustik (arendaja)
- planeeritav veetorustik (arendaja)
- planeeritav reovee vaakumtorustik (arendaja)
- asutusüksuse piir
- omavalitsuse piir
- kinnistu piir
- reoveekogumisala piir
- likvideeritav torustik

- detailplaneeringuala koos hoonestusaladega
- RP Q= vooluhulk l/s H= tõstekõrgus m — olemasolev reoveepumpla koos kujaga
- PK — olemasolev puurkaev-pumpla koos sanitaarkaitsealaga
- VKJ — olemasolev vaakumkanalisatsioonijaam
- olemasolev hüdrant
- TTP — olemasolev tuletõrjepumpla
- RP Q= vooluhulk m³/h H= tõstekõrgus m — rekonstrueeritav reoveepumpla (lühiajaline programm)
- RVP Q= vooluhulk m3/d R= reostuskoormus ie — rekonstrueeritav reoveepuhasti (lühiajaline programm)
- PK Q= tootlikkus m³/h — rekonstrueeritav puurkaev-pumpla (lühiajaline programm)
- RP Q= vooluhulk m³/h H= tõstekõrgus m — planeeritav reoveepumpla (lühiajaline programm)
- planeeritav hüdrant
- RP — planeeritav reoveepumpla (arendaja)
- RP Q= vooluhulk m³/h H= tõstekõrgus m — planeeritav reoveepumpla (pikaajaline programm)
- VKJ — planeeritav vaakumjaam (arendaja)

INFRAGATE EESTI AS
MÄEALUSE 2/3
12618 TALLINN
TEL. 626 7777
FAKS. 656 3082
www.infragate.ee
E-POST: info@infragate.ee
MTR EP10845129-0001

Projektijuht	H. Metsplalu
Kontrollija	R. Hansen
Projekteerija	R. Terase
Projekteerija	K. Erimäe

Tellija	AS Viimsi Vesi
Töö nr	VII20/213-18
Töö nimetus	Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2019-2030
Staadium	AK
Objekt	Harjumaa, Viimsi vald
Kuupäev	13.05.2019
Lent	Olemasolev ja perspektiivne olukord Leppneeme küla
Mõõtkava	1:2000
Lehe nr	VK-13